

**Zarządzenie nr 32/08
z dnia 28 października
Wójta Gminy Krasocin**

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia na wodę na terenie gminy Krasocin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity(Dz. U. z Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami.) W zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz.1033) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasocin stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Rolnictwa

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

W Ó J T
Jożef Siwek

Rodzaj dokumentu **Standardowa procedura operacyjna** Data opracowania 27-X- 2008r.

Nazwa dokumentu	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasocin.	Podmiot opracowujący	Gmina Krasocin
-----------------	--	----------------------	-----------------------

Spis treści:

1. *Przedmiot procedury*
2. *Uczestnicy procedury*
3. *Prawne podstawy realizacji procedury*
4. *Tryb postępowania*
5. *Dokumenty związane*

I. Przedmiot procedury: Postępowanie na wypadek pogorszenia , w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko– chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasocin.

II. Uczestnicy procedury:

1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włoszczowie.
2. Wójt Gminy Krasocin.
3. Pracownik Urzędu Gminy
4. Konserwatorzy sieci wodociągowych z terenu Gminy Krasocin
5. Sołtysi z terenu Gminy Krasocin.
6. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasocin.

III. Prawne podstawy realizacji procedury:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 9Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 i z 2007r. Nr 147, poz. 1033);
2. Akty wykonawcze do ustawy,
3. Uchwała Nr XLIV/281/02 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 września 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krasocin.

IV. Tryb postępowania

Przedsięwzięcia	Wykonawca
<p>1.a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie.</p> <p>b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włoszczowie.</p>	Wójt Gminy Krasocin
<p>2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi UG o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia - z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców):</p> <ul style="list-style-type: none">- natychmiastowe wyłączenie studni głębinowych i odcinka sieci w której nastąpiło pogorszenie się jakości wody poprzez zakręcenie zasów liniowych- zlokalizowanie przyczyny i rodzaju zanieczyszczenia wody- czyszczenie zbiorników- dezynfekcja studni głębinowych rurociągu poprzez chlorowanie – 48h- intensywne płukanie studni głębinowych i rurociągu- zlecenie wykonania badań bakteriologicznych PPIS we Włoszczowie- po otrzymaniu pozytywnych wyników badań poinformowanie PPIS we Włoszczowie i Wójta Gminy Krasocin.	Pracownik Urzędu Gminy
<p>3. Przekazanie informacji do odbiorców o pogorszeniu jakości wody lub ewentualnym odcięciu dopływu wody, ich lokalizacji i warunkach korzystania na cele gospodarcze i pitne poprzez :</p> <ul style="list-style-type: none">- umieszczenie ogłoszeń na tablicach w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy Krasocin.- poinformowanie telefoniczne sołtysów- przekazanie informacji telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu	Pracownik Urzędu Gminy
<p>4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody mieszkańcom korzystających z danego ujęcia.</p>	Sołtysi

<p>5a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasocin o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć nie zanieczyszczonych na terenie gminy Krasocin przeznaczonej do celów gospodarczych w gospodarstwach pozbawionych wody</p> <p>b) dezynfekcja beczkowozów i wykonanie badań bakteriologicznych wody przez PPIS we Włoszczowie.</p> <p>c) po otrzymaniu pozytywnych wyników wody z PPIS we Włoszczowie następuje zaopatrzenie ludności w wodę pitną z beczkowozów w określonych punktach gminy do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę.</p>	<p>Wójt Gminy Krasocin Pracownik Urzędu Gminy</p>
<p>6. Dowóz samochodami strażackimi i beczkowozami do określonych punktów gminy wody przeznaczonej do celów gospodarczych i pitnych do gospodarstw pozbawionych wody.</p>	<p>Prezesa OSP</p>
<p>7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane :</p> <p>a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejącej „spinki” wodociągowej łączącej sąsiednie wodociągi lub przy użyciu istniejących zasuw liniowych w ramach wodociągów gminnych.</p> <p>b) w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.</p>	<p>Konserwatorzy</p>
<p>8. Zarządzenie Wójta Gminy Krasocin o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko- chemicznych</p>	<p>Konserwatorzy</p>
<p>9. Zlecenie badania jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych PPIS we Włoszczowie</p>	<p>Wójt Gminy Krasocin Pracownik UG</p>
<p>10. Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody i powrotu do normalnego zaopatrywania w wodę poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umieszczenie ogłoszeń na tablicach i w miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy Krasocin - poinformowanie telefonicznie sołtysów - przekazanie telefonicznie „większym” odbiorcom wody z terenu 	<p>Wójt Gminy Krasocin Pracownik UG</p>


WÓJT
Józef Siwek